

bud: Wymiana akumulatorów w oprawach oświetlenia awaryjnego- Berylowa 2,4
ob: Berylowa 2,4
rob: Elektryczne

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		BRAK NAZWY GRUPY		
10.	KNR 4-03 0608-12	Wymiana akumulatorów - oprawa typu Europlex EKO IP54, 2xTC-DEL 26W,1h: 2x 26szt.- piwnica	szt	52,000
20.	KNR 4-03 0608-12	Wymiana akumulatorów-oprawa typu SIPAOLA 2xDulux D26W IP65, 1h: 2x3szt. przed wejściem do klatek	szt	6,000
30.	KNR 4-03 0608-12	Wymiana akumulatorów- oprawa typu Glamdring (Siteco) 2xT5 35W, 1h: 2x11szt. parter	szt	22,000
40.	KNR 4-03 0608-12	Wymiana akumulatorów - oprawa typu Glamdring (Siteco) 2xT5 35W, 1h: 2x3x8szt. piętro 1,2,3	szt	48,000
50.	KNR 4-03 0608-12	Wymiana akumulatorów -oprawa typu Glamdring (Siteco) 2xT5 35W, 1h: 2x2szt. piętro 4	szt	4,000